


## Nyilatkozat

A Rotovill Kft. tanúsítja, hogy az „RCOOL GRA09B0-GRA09K0” 2,6kW-os levegő-levegő hőszivattyújának COP értéke 2°C külső- és 20°C helyiség hőmérséklet esetén 4,36.

Pécs, 2020. 01. 29.



**Gombkötő Béla ügyvezető**

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
7631 Pécs, Csikor K. u. 26.  
Telefon: (72) 443-533  
Adószám: 11003681-2-02  
Szisz.: 10402427-50526684-70681006  
4.